

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON



Modell: LITHEX-9

Bruksområde

CGS AVD brannsløkter er egnet for bruk mot branner i litium-ion batterier og faste metaller og som brannbegrensning. Viktig ved slokking av brann i litium-ion batterier! Vær alltid forsiktig når du nærmer deg en brann, spesielt når det gjelder batteribranner grunnet det potensielt eksplosive forløpet. AVD skal påføres med sveipende bevegelse fra 1-2 m. avstand. Påfør slökkemiddelet i porsjoner, og fra flere retninger om mulig. Påfør slökkemiddel helt til sløkkeren er tømt. Se alltid etter mulige rømningsveier først. Forsøk ikke å nærme deg brannen dersom det er risiko for at brannen kan spre seg slik at rømningsveien blokkeres.

Typiske bruksområder: Industri, butikkvirksomhet, offentlig virksomhet, mekanisk verksted, bolig, lagerlokaler, flyplasser, havner, gjenvinningsstasjoner, sykehus, batteriinnsamling osv.

Slik fungerer AVD som slökkemiddel

AVD kjøler ned det brennende materialet, og kveler brannen gjennom at det skapes et temperaturbestandig sjikt som hindrer oksygentilgang. Om batteriene er innebygget i ett produkt o.l. kan man få en begrenset effekt da slökkemiddelet ikke kommer til batteriene i tilstrekkelig grad.

Plassering

Sløkkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom sløkkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannsløktere. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Kontroll og ettersyn iht. NS 3910 samt produsentens serviceinstruksjoner. For AVD gjelder utbytte av slökkemiddel hvert 5. år.



TEKNISKE DATA

Brannklasse:	A	Modell:	LITHEX-9
Effektivitetsklasse:	13A	Sku:	600233
Arbeidstemperatur:	+5 °C / +60 °C	EAN:	7320896002333
Slökkemiddel:	8,1 L water + 0,9 L X-FOG	Sertifisering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Størrelse:	9 L		
Tømmetid:	180 s		
Kastelengde:	1-2 m		
Arbeidstrykk:	15 Bar		
Arbeidstrykk:	15 Bar		
Sylindermateriale:	Stål		
Drivgass:	Nitrogen		
Bruttovekt:	16		
Høyde:	664		
Bredde:	170		

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slökkemiddel og reservedeler.

For more information contact: GPBM Nordic AB
Telephone: +46 31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

GPBM Nordic