

BRUKSANVISNING SKUMSLOKKER FROSTSIKKER -30°C

MODELL: FE6CR-A-30, FE9CR-A-30

Ver: 210518



Vi takker for at du valgte en brannsløkker fra CGS. Våre sløkkere er designet med tanke på effektiv sløkking og lang levetid.

Innhold

Avhengig av modell skal følgende være å finne i forpakningen:

- » 1 stk. brannsløkker
- » 1 stk. veggbrakett
- » 1 stk. slange

Egenkontroll

Ved utpakking av produktet kontroller at manometer pilen står i grønt felt. Kontroller at sikringsplinten er montert og plombert. Kontroller at slangen er montert, dersom ikke, monter slangen. Gjør det til en regel å kontrollere plombering og trykk jevnlig.

Bruksområde

Deres nye frostsikrede CGS skumsløkkere inneholder et skumkonsentrat, SUN FC Frost -30 med tilsats av en frostvæske, som gir apparatet brannklasse ABF. ABF apparater er velegnet til sløkking av branner i en rekke materialer så som tre, papir, fiberstoffer, ildsfarlige vasker, kjemikalier samt i vegetabiliske oljer. Brannsløkkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt.

Slokkemiddelets virkemåte

Slokkemiddelet SUN FC Frost -30 virker kvelende og kjølede på A og B branner. Det reduserer også risikoen for gjenantennning. For branner i vegetabiliske oljer reagerer slokkemiddelet kjemisk med oljen og danner en hinne som hindrer oksygentilgang.

Handling ved bruk

- » Dra ut sikringen.
- » Hold slangen med ett fast grep og sikt i underkant av brannen.
- » Trykk ned utløser håndtaket.
- » Beveg munnstykket frem og tilbake mot flammene inntil brannen er sløkket.

Plassering

Slokkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom sløkkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannsløkkere. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av utstyret er brukerens ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndsløkkeapparatet. Vedlikehold av håndsløkkere skal utføres etter NS 3910. I private boliger skal autorisert full service gjennomføres hvert 5 år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.

Garantivilkår

5 års garanti mot trykkfall regnet fra produksjonsmåned. Garantien forutsetter at originalplombe er inntakt, samt at produktet ikke er åpnet, brukt, refyllt, eller undergått service som innebærer fysisk inngrep på produktet. Garantien forutsetter at produktet er brukt og oppbevart under normale forhold, og i normale miljøer.

Garantien er ikke gyldig dersom produktet er oppbevart i korrosive eller på andre måter ugunstige eller belastende miljøer, eller på annen måte åpenbart er skadet av kundens oppbevaring og bruk.

CGS FE6CR-A-30

Modell: CGS FE6CR-A-30
 Type: 6 L ABF Skum, trykkkladet
 Brannklasse: ABF
 Effektklasse: 21A-144B-25F
 Vekt: 10,1 kg
 Trykk: 12 Bar
 Drivgass: Nitrogen N₂
 Slokkemiddel: SUN FC Frost -30
 Godkjenninger: Norsk Standard NS-EN3-7, CE, Wheelmark
 Temperaturområde: -30 °C til +60 °C

CGS FE9CR-A-30

Modell: CGS FE9CR-A-30
 Type: 9 L ABF Skum, trykkkladet
 Brannklasse: ABF
 Effektklasse: 34A-183B-25F
 Vekt: 14,7 kg
 Trykk: 12 Bar
 Drivgass: Nitrogen N₂
 Slokkemiddel: SUN FC Frost -30
 Godkjenninger: Norsk Standard NS-EN3-7, CE, Wheelmark
 Temperaturområde: -30 °C til +60 °C

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare CGS spesifisert slokkemiddel og reservedeler.



For ytterligere informasjon
www.gpbmnordic.no

BRUGSVEJLEDNING SKUMSLUKKER FROSTSIKKER -30 °C

MODEL: FE6CR-A-30, FE9CR-A-30

Ver: 210518

CGS

Vi sætter pris på, at du har valgt en brandslukker fra CGS. Vores slukkere er designet til effektiv slukning og lang levetid.

Indeholder

Afhængig af modellen, skal følgende findes i pakken:

- » 1 stk. brandslukker
- » 1 stk. vægbeslag
- » 1 stk. slange

Egenkontrol

Ved udpakning af produktet kontrolleres, at manometer-pilen står i det grønne felt. Kontroller at sikringsplinten er monteret og plomberet. Kontroller at slangen er monteret. Hvis ikke, monter slangen.

Anvendelsesområder

Din nye frostsikrede CGS skumslukker indeholder et skumkoncentrat, SUN FC Frost -30 som er tilsat en frostvæske der giver apparatet brandklasse ABF. ABF apparater er egnede til slukning af brande i forskellige materialer, såsom træ, papir, brandfarlige væsker, kemikalier og vegetabilsk olie. Brandslukkeren kan også benyttes ved brande i elektriske anlæg op til 1000 Volt. Ved slukning af brande i elektriske anlæg, sørg for en sikkerhedsafstand på minimum 1 meter.

Slukkemidlets virkemåde

Slukkemidlet SUN FC Frost -30 har en kvælende og kølende effekt på A og B brande. Det reducerer også risikoen for genantænding. Ved brande i vegetabilsk olie reagerer slukkemidlet kemisk med olien og danner en hinde som hindrer tilgangen af oxygen.

Ved brug af brandslukkeren

- » Træk sikringen ud.
- » Hold på slangen med et fast greb og sigt i underkanten af branden.
- » Tryk håndtaget ned, så brandslukkeren udløses.
- » Bevæg mundstykket på slangen frem og tilbage, mod flammerne indtil branden er slukket.

Placering

Brandslukkeren er forsynet med et beslag til montering på en væg. Hvis brandslukkeren skal være udendørs, eller i et stærkt forurenet miljø, skal den placeres i et skab beregnet til brandslukkeren. Brandslukkeren skal placeres klart synlig og let tilgængeligt.

Eftersyn service og kontrol

I private boliger bør der jævnligt udføres egenkontrol af brandslukkerens funktionsdygtighed, manometer og korrekt placering.

Egenkontrol kan udføres løbende mindst en gang årligt jf. DS2320 pkt. 8. Brandslukkeren skal have udført årlig Serviceeftersyn jf. DS2320:2020 pkt. 4, for at opretholde sin funktionsgaranti. Serviceeftersyn udføres af DS2320 Certificeret virksomhed.

Hvert 5. år skal brandslukkeren igennem en periodisk undersøgelse af trykbeholder og armaturer. Denne skal udføres af et DS-certificeret værksted jf. DS2320:2020 pkt. 5. samt CGS serviceinstruktioner.

Garanti

Der ydes 5 års garanti ved trykfald på beholderen, beregnet fra produktionsmåneden. Garantien forudsætter, at original-plump er intakt, samt at produktet ikke har været åbnet, brugt, genopfyldt, eller har gennemgået service, hvilket indebærer fysisk indgreb i produktet. Garantien forudsætter, at produktet er i brug under normale forhold og i normalt miljø. Der ydes ikke garanti hvis produktet er tæret, eller på andre måder har været placeret i ekstremt hårdt miljø eller på anden måde er blevet skadet i forbindelse af opbevaring eller brug.

CGS FE6CR-A-30

Model: CGS FE6CR-A-30
 Type: 6 L ABF Skum, trykladet
 Brandklasse: ABF
 Effektklasse: 21A-144B-25F
 Vægt: 10,1 kg
 Tryk: 12 Bar
 Drivgas: Nitrogen N₂
 Slukkemiddel: SUN FC Frost -30
 Godkendelser: Dansk Standard DS EN3-7, CE, Wheelmark
 Driftstemperatur: -30 °C til +60 °C

CGS FE9CR-A-30

Model: CGS FE9CR-A-30
 Type: 9 L ABF Skum, trykladet
 Brandklasse: ABF
 Effektklasse: 34A-183B-25F
 Vægt: 14,7 kg
 Tryk: 12 Bar
 Drivgas: Nitrogen N₂
 Slukkemiddel: SUN FC Frost -30
 Godkendelser: Dansk Standard DS EN3-7, CE, Wheelmark
 Driftstemperatur: -30 °C til +60 °C

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun CGS specificeret slukkemiddel og reservedele.



For yderligere information
www.gpbmnordic.dk