

FP4102K

Gratulerer med din nye brannsikre boks. Perfekt for å beskytte dokumenter, pass, kontanter osv. fra brann. Boksen er testet og godkjent ihht. "UL 72 Standard for Safety Tests for Fire Resistance of Record Protection Equipment" med rapport nr. 231121014SHF-001-R2

TEST REPORT

Issue Date: 2023-12-19

Intertek Report No.: 231121014SHF-001-R2

SECTION 2

SUMMARY OF TEST RESULTS

Product Name: 0.39 cuft Fire and Water-Resistant Chest
Series/Model: FP1402M

Product Name: 0.22 cuft Fire and Water-Resistant Chest
Series/Model: FP1401M

TEST RESULT:

TITLE	RESULTS
30 minutes fire endurance test	Met the "Max. Internal Temp. < 350°F for 30 minutes at Max. Temp. 1550°F and Time Average Temp. 1247°F"

Nøkler medfølger. Ta godt vare på de!

1. Åpne

- Sett i nøkkelen og vri den **mot** klokken.
- Trekk i bunnen av låshendelen for å åpne boksen.



2. Låse

- Dytt låshendelen for å lukke boksen
- Vri nøkkelen **med** klokken for å låse.

